

臺灣彰化地方法院刑事判決

109年度易字第469號

公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官
被 告 邱有智

阮文秀(NGUYEN VAN TU)

陳松強(TRAN TUNG CUONG)

上三人共同

選任辯護人 林孟毅律師
蔡亞玲律師

上列被告等因公共危險案件，經檢察官提起公訴（109年度偵字第4058號）及移送併辦（110年度偵字第3388號），本院判決如下：

主 文

邱有智犯失火燒燬現有人所在之建築物罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。

阮文秀犯失火燒燬現有人所在之建築物罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。

陳松強犯失火燒燬現有人所在之建築物罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。

事 實

一、邱有智任職於和昇能源股份有限公司(下稱和昇公司)，並為宏昇能源股份有限公司(下稱宏昇公司，法定代理人與和昇

公司之法定代理人相同)位在彰化縣○○鄉○○路00號工廠(下稱62號工廠)之現場負責人，阮文秀(NGUYEN VAN TU)、陳松強(TRAN TUNG CUONG)則係任職於協昇能源股份有限公司(下稱協昇公司，法定代理人與和昇、宏昇公司之法定代理人相同)之外籍勞工，因可能更換工作至宏昇公司，乃於民國109年2月12日受邱有智指示到62號工廠查看並整理環境，發現工廠之鐵捲門卡住，經邱有智授意可將該鐵捲門之角鐵切除後，持放置工廠內之乙炔切斷器，並由阮文秀爬上約11公尺高之處所，由陳松強在下方看顧，於同日下午1時許起進行鐵捲門金屬物件切割作業。其等均知悉從事金屬之切斷、熔斷作業時，常伴生噴濺之高溫火花及高溫金屬熔斷物，有引起火災之危險，應注意在高處從事金屬之切斷、熔斷作業時，須在作業處周圍設置石棉布或防焰帆布，或採取其他必要安全措施，以收集切斷、熔斷金屬時噴濺、墜落之高溫火花及高溫金屬熔斷物，避免飛散、掉落，致引起火災，邱有智並應注意監督到場從事金屬切斷、熔斷作業之施工人員為上揭必要之安全措施，且依當時情節，其等並無不能注意之情事，竟疏未注意，造成乙炔切割產生之火花、熔渣向外噴出，而自62號工廠南側相距2.7公尺防火巷之展陞國際貿易有限公司(下稱展陞公司，負責人孫恩岱)向達暉實業股份有限公司(下稱達暉公司)承租土地位在彰化縣○○鄉○○路00號工廠(下稱38號工廠)之北側通風口飛入，掉落在該通風口下方堆置約3公尺高之塑膠料上而引燃該塑膠料，並向四周擴大延燒，致使現有人所在之38號工廠建築物及建築物內物品均遭燒燬。嗣彰化縣消防局於同日下午3時17分許據報到場，於翌日(13日)凌晨0時1分許撲滅火勢，始查悉上情。

二、案經孫恩岱、達暉公司訴由彰化縣警察局北斗分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴及移送併辦。

理 由

一、證據能力：

01 (一)按「被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規
02 定者外，不得作為證據」，刑事訴訟法第159條第1項定有明
03 文。查證人林裕彬於消防局訪談時之陳述，屬被告邱有智、
04 阮文秀、陳松強以外之人於審判外之陳述，為傳聞證據，且
05 被告3人之辯護人爭執其證據能力，復未經檢察官就是否具
06 有可信之特別情況舉證釋明之，不符合刑事訴訟法第159條
07 之3之例外規定，即無證據能力。

08 (二)按火災原因調查鑑定書，依消防法施行細則第25條之規定，
09 係由直轄市、縣(市)消防機關本於消防法第26條第1項規定
10 製作而移送當地警察機關處理之文書，內容包括現場人證
11 (關係人之訪查、火災出動觀察紀錄)、現場勘驗(現場燃燒
12 及火流痕跡結果之紀錄〔照相、錄影〕、現場平面圖)、證
13 物鑑定(火災證物鑑定)等調查所得資料，及依消防機關火災
14 調查人員之學經驗、專業知識及經驗研判結果所得之火災原
15 因研判，實質上兼具調查與鑑定之內涵。若實際負責鑑定之
16 人已於審判中到庭依法具結並就鑑定內容接受詰問，所出具
17 之火災原因調查報告書與言詞陳述，均具有證據能力(最高
18 法院103年度台上字第2831號判決意旨可參)。本案彰化縣消
19 防局火災原因調查鑑定書(下稱系爭鑑定書)係彰化縣消防局
20 依上開規定所製作，實際負責調查、鑑定及參與審核之彰化
21 縣消防局第四大隊小隊長胡泳樺、火災調查科科員吳舒凱已
22 於本院審理時到庭，以鑑定證人之身分依法具結並就鑑定內
23 容受詰問，自有證據能力，辯護人否認系爭鑑定書之證據能
24 力，即非可採。

25 (三)辯護人爭執告訴人2人提出之書狀及檢察官補充理由書引用
26 資料之證據能力，惟本案並未引為被告3人之論罪證據，自
27 毋庸論斷證據能力。

28 (四)本判決所引用其餘供述證據，公訴人、被告3人及其等辯護
29 人迄於本院言詞辯論終結前，均未聲明異議，且於本院審理
30 時同意有證據能力(見本院卷四第190頁)，本院審酌該等供
31 述證據作成及取得之狀況，並無違法、不當或顯不可信之情

01 形，且認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條
02 之5規定，有證據能力。而非供述證據部分，並無證據顯示
03 係實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序所取得之證據，
04 亦無顯有不可信之情況或不得作為證據之情形，故具有證據
05 能力。

06 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：

07 訊據被告3人固坦承其等於109年2月12日在62號工廠進行施
08 工，被告阮文秀、陳松強於同日下午1時許欲修繕鐵捲門，
09 由阮文秀爬上約11公尺高之平台，持氧乙炔切斷器進行鐵捲
10 門切割作業等事實，惟均矢口否認有何失火燒燬現有人所在
11 之建築物犯行，辯稱：阮文秀是同日下午1時許使用乙炔切
12 割角鐵，切割時間很短，幾十秒到1分鐘，火花還沒掉在地
13 上就熄滅了，而且是在工廠裡面的鐵捲門施工，並不是在外
14 面，火花不會飛散到外面，38號工廠是下午3時許才起火，
15 本案火災之發生與被告3人無關，且邱有智不知道阮文秀、
16 陳松強使用什麼工具切割角鐵等語。辯護意旨則略以：阮文
17 秀使用乙炔切割時間與火災發生時間相隔2小時之久，且使
18 用時間甚短，又案發當時風向為西北風、風力為微風，62號
19 工廠與38號工廠間隔有2.7公尺之防火巷並設有蓄水池，切
20 割鐵捲門位置與通風口位置並非正對面，縱然乙炔切割產生
21 火花飄盪，也難以想像會飛到38號工廠通風口再引燃塑膠
22 粒，且經被告提出之影片可證使用乙炔及磨石切割器近距離
23 切割，產生之火花、熔渣接觸到空氣早已熄滅，碰觸到塑膠
24 袋亦不會引燃，又本案在起火處附近採證結果，並未吸附到
25 熔渣，故火災原因並非被告3人施工不慎所引起。再者，系
26 爭鑑定書未考量切割時間與起火時間之間隔，且依通風口附
27 近之鐵皮並未全部塌陷，反觀通風口左右側塌陷情形更為嚴
28 重，可徵系爭鑑定書之起火處研判應有違誤，又系爭鑑定書
29 就本案火災原因之結論，是採用排除法，並非以引發火災原
30 因之直接跡證為認定火災起火的確切原因，鑑定結果已有疑
31 慮；案發後孫恩岱未保留現場跡證，38號工廠之監視器亦因

01 火災燒燬，而孫恩岱前有諸多債務糾紛，無法排除因債務糾
02 紛而遭他人闖入縱火、外人使用明火故意點燃等外力引起火
03 災之可能，且火災調查人員僅檢視起火處的電源線路，而未
04 全面檢視整個火場之室內配線，或電源開關箱內之熔絲有無
05 跳脫，無法排除電源線路老舊短路產生火花造成火災之可
06 能，又38號工廠員工有抽菸情形，然系爭鑑定書未記載清理
07 地板之範圍，無法排除菸蒂引燃火災之可能性，本案既存有
08 其他可能的火災原因之疑慮，有鑑定不周之情形，應為被告
09 無罪之諭知等語。經查：

10 (一)被告邱有智任職於和昇公司，並為宏昇公司62號工廠之現場
11 負責人，被告阮文秀、陳松強則係任職於協昇公司之外籍勞
12 工，和昇公司、宏昇公司、協昇公司法定代理人均為同一
13 人，被告阮文秀、陳松強因可能更換工作至宏昇公司，乃於
14 109年2月12日受被告邱有智指示到62號工廠查看並整理環
15 境，發現鐵捲門卡住，經被告邱有智授意可將鐵捲門之角鐵
16 切除後，遂持放置工廠內之乙炔切斷器，並由被告阮文秀爬
17 上約11公尺高之處所，由被告陳松強在下方看顧，於同日下午
18 1時許起進行鐵捲門金屬物件切割作業，嗣62號工廠南側
19 相距2.7公尺防火巷之38號工廠起火燃燒，經彰化縣消防局
20 於同日下午3時17分許據報到場救災，於翌日(13日)凌晨0時
21 1分許撲滅火勢，38號工廠建築物及建築物內物品均遭燒燬
22 等情，為被告3人所不爭執，核與證人即告訴人孫恩岱、證
23 人徐湛瑜於消防局訪談之證述(見109年度偵字第4058號卷
24 【下稱偵卷】第91至97、109至113頁)、證人即38號工廠員
25 工林裕彬、證人即38號工廠廠長連信雄於本院審理時之證述
26 (詳下述)大致相符，並有系爭鑑定書、彰化縣消防局109年9
27 月30日彰消調字字第0000000000號函及所附之火災調查資
28 料、允揚保險公證人公司109年10月23日允證109字第035號
29 函所附之現場照片、和昇公司、宏昇公司、協昇公司之商工
30 登記公示資料(見偵卷第33至221頁、本院卷一第191至235、
31 247至431頁、卷二第245至250頁)在卷可稽，首堪認定。

01 (二)關於證人孫恩岱、林裕彬、連信雄證述火災發生前、後現場
02 狀況之證言：

03 1. 證人孫恩岱於消防局訪談時證稱：起火當天38號工廠營運情
04 形為停工狀態，當天無作業，2名實習員工住在2樓，工廠內
05 機台操作項目為塑膠原料的分選、分類、打包，工廠中間為
06 分選加工區，擺放塑膠原料(太空包)，高度大多在3公尺左
07 右，工廠為了有效通風面積，在北側牆面有3個大型通風
08 口，平時通風口鐵捲門是打開的，聽員工說起火處在北側牆
09 面中間通風口下方，但是起火處無任何電器及開關，連電源
10 插頭都沒有，只有通風口鐵捲門開關，起火處只有放置塑膠
11 原料，機台使用正常、有定期維修保養，未發現異樣，機台
12 製作過程中不會產生火花，工廠未與人發生糾紛，火災發生
13 時有2名外勞幫忙協助報案及滅火，邱有智表示是他們帶來
14 現場施工的人員，經查看發現62號工廠內有乙炔切割器，邱
15 有智第一時間有表示今天有在施工，在更換鐵捲門及屋頂鐵
16 皮，且在鐵捲門旁施工處平台留有外勞的衣服等語(見偵卷
17 第91至97頁)。

18 2. 證人林裕彬於本院審理中證稱：我和我弟弟林建瑋在38號工
19 廠工作，於109年12月11日晚上工作到翌日(12日)早上7時
20 許，工作完就把機台跟傳輸帶的電源關掉，到2樓睡覺，後
21 來我弟弟把我叫起來，我就聽到警報器一直在響，從2樓透
22 過窗戶往下看，看到工廠北側靠近大型通風口跟下方小型窗
23 戶堆置太空包的地方著火，一直冒煙，火已經很大，著火處
24 堆放有集中放置的30、40包太空包，最高的大約2、3包高，
25 太空包是正方形，長寬大約80、90公分，成分都是塑膠，有
26 的是成品，有的是半成品，就是塑膠粒的原料，將近10包的
27 太空包上方在燃燒，工廠的屋頂鐵皮都開始在冒火，鐵皮裡
28 面有放泡棉隔熱，泡棉融化一直滴火下來，且當天風比較
29 大，所以火勢蔓延很快，我如果再慢一分鐘下來就跑不出來
30 了，案發後我有陪同消防人員到現場，偵卷第207頁編號46
31 照片我比的地方就是那時候的起火點，案發後隔天我和連信

01 雄廠長有去隔壁，他們上面好像有在施工、焊東西，就是人
02 家在割鐵的那種「上手」，可以噴火切割的工具，拉到很上
03 面，衣服還掛在上面，從38號工廠大門看可以清楚看到北側
04 的通風口，因為通風口滿大的，有一部份視線會被太空包擋
05 到，但可以看到62號工廠牆壁、防火巷的情形，只是沒有完
06 全正面，38號工廠有裝設監視器，我在1樓辦公室看過監視
07 器畫面螢幕，我跑出來沒多久有打給連信雄廠長，連信雄當
08 天有回到工廠，火災到隔天還沒有完全撲滅，38號工廠大門
09 有一個桶子，我們都在那裡休息抽菸，我任職展陞公司期間
10 沒有發生積欠工資或有人討債鬧事之情形等語(見本院卷四
11 第135至175頁)。

12 3. 證人連信雄於本院審理中證稱：案發當時我是展陞公司38號
13 工廠的廠長，工廠擺放塑膠粉碎料、PV膜、半成品，數量大
14 約七、八百噸，堆放高度大約2、3包太空包，我當天下午2
15 時58分許有回到工廠拿皮包，工廠沒有在運作，只有林裕彬
16 跟他弟弟2個員工在樓上睡覺，回工廠沿路沒有看到其他工
17 廠在施工，通常是新的廠房建設才會施工，工廠大門正對面
18 就是北側通風口，通風口高度4、5米，一看過去可以清楚看
19 到2個人在62號工廠鐵捲門中段拿「上手」(電焊切割槍)在
20 切割，沒有任何防護措施，在切割鐵的過程中有噴火苗，火
21 光很大，我覺得很危險，通風口跟鐵捲門是對著的，有一點
22 點斜，沒有斜很多，但大致是重疊的，通風口當時有打開通
23 風，附近有堆放PV膜、塑膠製品貨物、太空包，大約堆到3
24 米左右，不會擋到通風口，工廠門口跟廠內有裝設監視器，
25 離開前我有看一下我辦公室監視器螢幕的時間，大約下午3
26 時5分許離開，當天離開後客戶跟林裕彬都有打電話跟我說
27 工廠燒燬，當天我有問邱有智說要找2名外勞說明，但一直
28 聯繫不到外勞，我懷疑如果不是他們造成的話，為何到隔天
29 下午才聯繫得到，火災發生前展陞公司沒有勞資糾紛或暴力
30 討債之情形等語(見本院卷三第151至176頁)。

31 4. 經核證人孫恩岱、林裕彬、連信雄就有關38號工廠運作、廠

01 房擺設、堆放物品、火災發生前後等情形之證述內容互核相
02 符，堪信為真。

03 (三)本案火災起火原因，經彰化縣消防局鑑定後，製成系爭鑑定
04 書，內容略以：

05 1. 現場概況：

06 ①38號工廠為坐北朝南1層樓磚造鋼筋鐵皮建築物，工廠基
07 地北面接鄰宏昇公司及福峰國際製酒股份有限公司，東面
08 接鄰歐典生物科技股份有限公司，西、南面臨興工路10米
09 寬，工廠結構為磚造鋼筋鐵皮建築，面積大約3000平方公
10 尺，廠區內為1樓挑高，共區分為2區，西側廠區由南到北
11 區分為2層樓辦公室、存貨區、放置閒置機台，東側廠區
12 由南到北區分為加工區、分選加工區、存貨區，而於東側
13 廠區北側存貨區磚塊牆面混泥土由右至左區分為牆面
14 (一)、牆面(二)、牆面(三)、牆面(四)。

15 ②38號工廠營運為08-17時作業，主要從事塑膠原料分類，
16 工廠內機台操作項目為塑膠原料的分選、分類、打包，內
17 部堆積大量塑膠原料，起火當日工廠營運情形為停工狀
18 態，當天無作業，廠長外出拜訪廠商，2名外勞於斗南裝
19 貨櫃，另外兩名實習員工住在2樓。火災當時實習員工聽
20 到場內警報器在響，因此起身由2樓窗戶望去，發現工廠
21 北側牆面中段的太空包已經起火燃燒，但是工廠西側存貨
22 區、東側存貨區及南側加工區尚未起火燃燒，當至1樓
23 時，有看到1名不認識的外勞拿著工廠的室內消防栓要嘗
24 試滅火但因水帶不夠長而丟在地上，此時又看到另1名不
25 認識的外勞從工廠東側後面拿水帶跑過來，兩個外勞看到
26 林裕彬後，就跑出工廠，此時火已經太大，所以林裕彬就
27 跟林建瑋跑出工廠，火災現場無人員傷亡。

28 2. 燃燒後之狀況：

29 ①火災初期消防人員於救災途中，發現38號工廠建築物上方
30 竄出大量濃煙，勘察火災初期工廠空拍燃燒情形，工廠內
31 陷入燃燒，工廠內北側已有受燒塌陷，尚未延燒到其他建

01 物。依挖土機開挖後滅火之情形、空拍、勘查工廠外觀、
02 工廠內受燒情形、以北側工廠受燒塌陷較南側工廠嚴重，
03 以東側受燒塌陷較西側嚴重，依北側存貨區通風口旁鐵皮
04 受燒情形，下方受燒變色較上方嚴重，且鋼筋鐵皮受燒往
05 南側彎曲塌陷。

06 ②北側存貨區之牆面，牆面(三)受燒變色較牆面(二)、(四)
07 嚴重，牆面(二)受燒變色較牆面(一)嚴重，牆面(二)窗戶
08 為外勞爬進工廠通道，牆面(三)鐵片呈現受燒凹陷情形，
09 西側受燒變色較東側嚴重，以鐵片下方受燒變色較上方嚴
10 重，且牆面呈現一斜昇受燒痕跡，觀察牆面(三)通風口發
11 現鐵捲門鐵片是收起的，顯示通風口為開啟狀態，牆面
12 (四)鐵片及牆壁呈現一斜昇受燒痕跡。

13 ③火災調查人員開始逐層清理工廠內1樓北側存貨區牆壁
14 (三)通風口下方地板受燒殘留物；火調人員利用磁鐵吸附
15 地上熔渣。續清理並復原工廠內1樓北側存貨區牆壁(三)
16 通風口下方地板受燒殘留物，勘察通風口鐵捲門電線、北
17 側存貨區牆壁(三)牆面電線，未發現短路痕跡。

18 ④62號工廠南面爬梯，以東側受燒變色較西側嚴重，南側鐵
19 皮鐵捲門有一V型受燒痕跡，62號工廠外觀則未有明顯受
20 燒痕跡。62號工廠內部西側地上放置施工用工具，東側地
21 上放置乙炔氧氣切割器材，北側鐵捲門上平台留有乙炔氧
22 氣切割器及當日施工外勞阮文秀的外套，乙炔氧氣切割鋼
23 瓶於火災發生後，由現場施工負責人邱有智堆放至安全位
24 置。據阮文秀表示，火災當日於鐵捲門上平台進行牆面鐵
25 捲門乙炔氧氣切割作業；發現留有切後角鐵。勘察鐵捲門
26 情形，以下半部受燒變色較上半部嚴重，觀察鐵捲門兩側
27 已施工切除；據阮文秀及陳松強表示，火災當日約下午3
28 時左右有看到38號工廠飄出煙，因此兩人由防火巷38號工
29 廠的牆面(二)窗戶爬進工廠內查看。

30 ⑤調閱興工路61號花東企業社號南側大門室外監視錄影器，
31 影像時間2月12日下午3時18分，發現兩名男子由興工路38

號側走出來；調閱興工路61號花東企業社號南側大門室外
監視錄影器，影像時間2月12日下午3時19分，有發現興工
路38號南側有煙竄出，以及目擊者林裕彬已逃生至室外。

3. 火災概要：救災救護指揮科於109年2月12日接獲民眾報案表示對面環保回收類工廠在燒，場內警報已經響起，回收物在鐵皮建築內，火燒的範圍很大有挑高2層樓以上。轄區消防分隊出勤途中，已看到埤頭工業區方向竄出大量濃煙，到達時發現38號工廠北側已有大量灰色濃煙從北側窗戶及通風口竄出並夾帶紅色火焰，並往工廠東側開始延燒，現場工廠為鐵皮挑高建築，為塑膠原料分類，初期火勢燃燒面積約300平方公尺。

4. 起火戶及起火處：依報案人所述、轄區消防分隊到達後狀況及燃燒後狀況所述，火災現場僅38號工廠受燒毀損外，火流未波及鄰近建築物，研判38號工廠為起火戶。勘察火災初期工廠空拍燃燒情形、燃燒後受燒狀況及挖土機進入挖掘，協助將悶燒部分開挖滅火之情況，研判火流由工廠內北側往東、西、南側方向延燒；又工廠內牆面(三)受燒變色較牆面(四)嚴重，牆面(四)鐵片及牆壁呈現一斜升受燒痕跡，牆面(四)東側受燒變色較西側嚴重，且鐵片及牆壁呈現一斜升受燒痕跡，研判火流由工廠內1樓北側存貨區牆面(三)往牆面(四)方向擴大延燒，牆面(三)西側受燒變色較東側嚴重，以鐵片下方受燒變色較上方嚴重，觀察通風口發現鐵捲門鐵片是收起的，顯示通風口為開啟狀態，現場詢問初期發現員工林裕彬指稱初期發現火災位於1樓北側牆壁中段鐵捲門下方塑膠原料起火燃燒，故研判火流由1樓北側存貨區牆面(三)位置處往四周方向擴大延燒。

5. 起火原因：據工廠目擊員工林裕彬、工廠負責人孫恩岱所述、財團法人保險犯罪防制中心資料庫及現場勘查結果，本案可排除因燃燒垃圾、雜草、燃放爆竹、機械故障、煮食不慎、縱火詐領保險金(展陞公司未投保火災險)、化學物品自燃、菸蒂(調查人員逐層清理附近地板，未發現有煙蒂燃燒

痕跡)、蚊香等微小火源、外人入侵潑灑易燃性溶劑縱火、敬神祭祖、電源線路老舊短路產生火花引燃附近可燃物(勘查起火處的電源線路，未發現短路痕跡)引起火災之可能性。又依據孫恩岱談話筆錄略以：「火災當天工廠及機台均無施工維修動作…平時通風口鐵捲門是打開的…」，邱有智談話筆錄略以：「…一開始我在工廠近門口處在切鐵管作業，大約下午3時，我其中一位乙炔氧氣切割外籍勞工師傅(陳松強)跑來跟我說，隔壁有火，帶我去查看，南側38號工廠北面鐵皮近東側有窗戶開口有明火出來。查看完沒多久就聽到消防車的聲音…」，阮文秀談話筆錄略以：「…當日施工工程為鐵捲門捲上固定。現場鐵捲門是會晃動，兩側已經都沒有連接處。現場我有使用乙炔進行施工。現場由我爬上查看時，發現鐵捲門無法拉上去，是被彎曲的角鐵擋住，因此陳松強去拿乙炔工具給我進行角鐵切除…」，及現場勘查兩工廠間防火巷寬2.7米，62號工廠鐵捲門高約11米，38號工廠通風口高度約5米，通風口面積約3.7*2平方公尺，且現場當時吹西北風，加上通風口為開啟狀態(依消防署網站案例：熔接金屬火花火災案例分析內容略以：「氧乙炔切斷器係利用氣體燃燒火焰加熱工件表面使其產生氧化鐵，氧化鐵繼續燃燒而造成熔融之熔渣火花噴出，達到金屬切割的目的。氧乙炔切割時火焰之最高溫度可達3500°C，而飛出火花的溫度則較母材溫度低，但也有約1500°C。火花熔渣直徑0.4公分以下者，因粒子較小，溫度下降快，墜地後會保持原球型；而直徑超過0.5公分的粒子掉落地面時，會因重力撞擊碎裂成較小粒子散開，而小粒子飛散的距離可達10公尺以上。此時火花與可燃物接觸時，可燃物起火的可能性非常高。」，另38號工廠從事塑膠原料(PET)分類，而PET熔點：220-230°C)，故本案不排除62號工廠外勞使用乙炔切割鐵捲門所產生的高溫熔渣向外噴出掉落於38號工廠通風口內引燃下方的塑膠原料造成火災。

6. 結論：38號工廠火災案，依現場勘查燃燒後狀況、關係人談

01 話筆錄、出動觀察紀錄、財團法人保險犯罪防制中心回覆查
02 詢資料及內政部消防署火災證物鑑定報告等跡證綜合研判等
03 相關資料彙整、歸納、分析，及據109年3月5日召開之彰化
04 縣政府109年度第1次火災鑑定委員會會議決議，本案起火戶
05 研判為38號工廠，起火處係位於1樓北側存貨區牆面(三)通
06 風口下方附近，起火原因以施工不慎引起火災的可能性較
07 大。

08 (四)關於鑑定證人胡泳樺、吳舒凱對火災現場勘查及鑑定之證
09 言：
10

- 11 1. 鑑定證人胡泳樺於偵查及本院審理時證稱：系爭鑑定書是我
12 製作，火災發生時從我們距離火場1.9公里的隊部就可以看
13 得到，依空拍跟實際看，是在38號工廠的北側中段的地方有
14 濃煙跟火，北側火勢較大，當時我們怕會延燒到隔壁其他公
15 司，有派消防人員去作防護，進入62號工廠時在靠近鐵捲門
16 處有看到乙炔及相關器具，鐵捲門有一個小的平台，上面有
17 阮文秀的外套跟相關的切割工具掛在上面，底下也有相關的
18 管線跟乙炔，第一時間有拍照，只有62號工廠在施工，其他
19 工廠沒有在施工，現場救災大概花了2天的時間，火災救災
20 完畢及清理現場才製作鑑定書，火災鑑定有無法排除法、可
21 能性比較小或可能性比較大，本案是用排除法，依照現場實
22 際勘察的情況、監視器內容、相關的筆錄，把相關有可能的
23 起火原因都排除，包含電器、機械故障、抽菸、蚊香、敬神
24 祭祖、煮食不慎相關引起火災的原因，最後無法排除是施工
25 不慎的部分；一般火災鑑定我們先確認起火部再確認起火
26 處，才找起火原因，依照火流延燒的方向及情形，我們確認
27 起火處是興工路38號通風口下方部分，這地方燒的最劇烈，
28 而一般起火是往上V形往兩側擴大，V形的最底部是起火處，
29 本案通風口高度5米，火從通風口往外燒出去，所以鐵捲門
30 有V形受燒的痕跡，所以會在這附近找尋電源線路，而不是
31 整場漫無目的尋找電源線路，附近唯一的開關是通風口的開
32 關，通風口的開關及附近電線沒有短路的痕跡，所以排除電

01 線短路老舊導致；就縱火部分，本案有詢問是否有產生糾
02 紛、工廠有無營業，也有調監視器看有無第三人進出之後，
03 排除故意縱火的可能性；靠近大門有發現在丟菸蒂，都是
04 在外面沒有進去，現場也沒有找到菸蒂；最後無法排除是
05 施工不慎造成火災，靠近起火處的對面是62號工廠的鐵捲門，
06 高度大約11米，正對面就是38號工廠的通風口，高度是5米，
07 通風口是打開的，通風口下方就是塑膠原料，堆置3米高，
08 防火巷的距離是2.7米，當天吹西北風，被告在內部鐵捲門
09 位置切割時，鐵捲門兩側都已經有空隙，鐵屑、熔渣會從鐵
10 捲門往外噴濺，熔渣無關風向是會往外噴的，沒辦法判定熔
11 渣會往哪邊噴，依照之前消防署的案例有做過分析，乙炔切
12 割的溫度是達到3500°C，飛出去的火花熔渣比較低也到150
13 0°C，飛行的距離有可能達到10公尺左右，38號工廠從事
14 的是塑膠原料分類，熔點是在220到330°C之間，本案施工產
15 生的熔渣噴到超過防火巷的距離是有可能的，熔渣跟可燃物接
16 觸的話有很大可能會起火，所以無法排除是施工不慎造成火
17 災，而火花掉下去通風口，會有一個蓄積的過程，沒有辦法
18 判定多久會起火燃燒；一般在判斷是否乙炔切割造成火災是
19 會用強力磁鐵去吸熔渣來作佐證，但如果現場被破壞很嚴
20 重，用強力磁鐵去吸，有時候沒辦法找得到熔渣，本案燒融
21 的情況很慘，救災了2天，動用了大型的機具，所以地上除
22 了灌水以外，也有被挖土機挖過破壞現場，所以現場沒有採
23 到熔渣，但是在62號工廠鐵捲門的下方有發現滴下來的熔
24 渣；針對有疑慮或是比較特殊的案件會召集火災鑑定委員
25 會，本案有邀集彰化縣內相關的專家來做判定，最後的決議
26 跟我們的鑑定書內容是相符的等語（見偵卷第279至280頁、
27 本院卷二第342至372頁）。

- 28 2. 鑑定證人吳舒凱於偵查及本院審理時證稱：系爭鑑定報告書
29 是我審核的，鑑定過程是根據現場勘察、火流、目擊證人說
30 法等來判斷起火部、起火處，再利用火災原因排除法，將可
31 能的起火原因一一排除，最後無法排除施工不慎，綜合所有

01 的分析歸納出來，再經由彰化縣政府109年度第一次火災鑑
02 定會決議，判斷出最後的起火原因，38號工廠通風口與鐵捲
03 門是斜切，通風口開口範圍，剛好包含在被告切割的附近，
04 用乙炔切割器會有火焰、熔渣產生，熔渣會噴出去，塑膠燃
05 燒需要蓄積的時間，不是掉下去就馬上燒，無法判斷蓄熱到
06 燃燒的時間，本案有用強力磁鐵收集現場的熔渣，但沒有吸
07 附到，因為現場燃燒很久，而且經過挖掘，已經破壞，不一
08 定會發現熔渣的相關的跡證，本案現場勘察起火處附近沒有
09 發現電源電線短路，不會從整個廠房去查看等語(見偵卷第2
10 79至280頁、本院卷二第373至391頁)。

- 11 3. 本院審酌鑑定證人胡泳樺、吳舒凱為本案火災救災、調查專
12 業人士，且與被告及本案相關人無利害衝突，在勘查現場、
13 採證後，綜合現場燃燒後狀況、火流延燒路徑、燒損程度、
14 證人談話筆錄後，以科學方法分析研判而得，且系爭鑑定書
15 作成前，經彰化縣政府火災鑑定委員會各出席委員本於專業
16 知能與經驗共同決議，認起火戶、起火處係38號工廠北側鐵
17 捲門下方附近，起火原因為無法排除施工不慎造成火災之可
18 能性等語，此有彰化縣政府109年第1次火災鑑定委員會會議
19 紀錄(見本院卷二第149至181頁)，核與系爭鑑定書意見相
20 同。又系爭鑑定書就火災調查研判起火原因，係援用鑑定火
21 災案件通常使用之排除法，難認有渲染、誇大之情，則鑑定
22 證人胡泳樺、吳舒凱證述內容及系爭鑑定書之鑑定結果具有
23 相當之論據，堪可採信。

24 (五) 本院復囑託內政部消防署鑑定本案火災原因，經該署綜合分
25 析全卷資料後，以110年1月7日消署調字第0000000000號
26 函、110年1月15日消署調字第0000000000號函、110年7月21
27 日消署調字第0000000000號函覆(見本院卷二第211至213、2
28 17頁、卷三第241至243頁)內容略以：

- 29 1. 火災現場起火處及起火原因研判，係以火災現場實地勘察
30 後，綜合火災現場燃燒痕跡、火流延燒方向、關係人談話筆
31 錄、相關證物鑑驗及其他可供佐證資料，據以分析研判起火

01 處，彰化縣消防局(以下簡稱消防局)依據火災現場勘察結
02 果、目擊者談話筆錄等資料綜合研判，起火處位於起火戶1
03 樓北側存貨區牆面(三)通風口下方附近，其研判過程及依據
04 尚無疑義。

05 2. 本案經審查系爭鑑定書，係依據火災現場勘察結果、關係人
06 談話筆錄等資料，並排除可能造成火災之其他火源因素後，
07 綜合研判起火原因以施工不慎引起火災之可能性較大，另本
08 案於調查時亦經縣府火災鑑定會開會討論作成前揭決議。

09 3. 依邱有智談話筆錄稱埤頭鄉興工路62號工廠鐵皮建築整修工
10 作自109年2月8日即開始進行，每日上午8時施工至下午5時
11 結束，其整修工作為切除屋頂，另參酌阮文秀及陳松強之談
12 話筆錄均為自下午1時即在東南側鐵捲門處作業施工，至下
13 午3時左右發現有煙時，才由施工處爬下找尋火煙位置，綜
14 上所述，其使用乙炔切割之時間應非刑事準備狀所提不到1
15 分鐘。

16 4. 依消防局鑑定書第108頁照片34及第114頁照片46顯示，興工
17 路38號之通風口呈現開啟狀態，另依鑑定書第27頁之分析，
18 興工路62號施工處氧乙炔切割之熔渣應可噴出掉落於興工路
19 38號，在通風口下方引燃塑膠原料，應無疑義。

20 5. 火災原因調查對於起火原因之研判，係依據起火處潛在火源
21 使用情形，以專業之方式檢討排除，故就電氣因素之調查，
22 係就起火處存在之電氣設備情形，鑑識有無電氣火災之跡
23 證，若未發現，則可排除電氣因素造成火災之原因。故本案
24 消防局於分析研判起火處後，復於起火處採取相關物證，並
25 據以研判可能之起火原因，並非應全面檢視整個火場，並無
26 疑義。

27 6. 氧乙炔切割作業中，濺出的熔渣溫度非常高，大約為1,500°
28 C左右，當熔渣掉落後與可燃物接觸時，可造成可燃物燃
29 燒，至於熔渣之冷卻時間則因施工現場狀況及熔渣掉落處有
30 無可燃物等因素而異。

31 7. 依系爭鑑定書第27頁興工路62號氧乙炔施工處與興工路38號

起火原因之分析如下：兩工廠間防火巷寬2.7米，62號鐵捲門高約11米，38號通風口高度約5米，通風口為開啟狀態。消防局依上揭資料及以往之火災案例，研判切割施工時之高溫熔渣，向外噴出掉落於38號通風口內引燃下方的塑膠原料。另塑膠原料(PET)熔點約為220至230°C、著火溫度約為400°C，綜上所述，消防局對於本案起火原因之結論尚無疑義。

8. 火災原因調查係依據現場火流延燒分析、出動觀察紀錄、關係人談話筆錄等內容，分析研判起火處後，復於起火處檢討分析潛在之引火源後，若需採集證物驗證起火原因時，則會依程序進行現場採證送驗；施工不慎火災，亦依照上列原則進行火災原因調查鑑定。

9. 本案承辦人於現場採證時以強力磁鐵吸附起火處周圍，雖未發現有熔渣殘跡，惟現場堆放有大量塑膠原料，依系爭鑑定書第29頁出動觀察紀錄所載從報案時間至撲滅時間長達8小時多，故現場可能因搶救之故未發現熔渣殘跡，依施工切割位置和起火處間之關聯性及參考過往發生之施工不慎火災案例，消防局研判本案起火原因之結論尚無疑義。

10. 依據邱有智談話筆錄內容(109年2月13日製作)，其已說明109年2月8日至發生本案火災前之施工內容，另依陳松強及阮文秀之談話筆錄(109年2月13日製作)均為自下午1時即在東南側鐵捲門處作業施工，約下午3時陳松強發現有煙時，2人才自施工處爬下等內容，本案係依前揭3人所製作之談話筆錄分析其關聯性。

11. 依前揭陳松強及阮文秀談話筆錄所稱自下午1時開始切割作業，於下午3時左右發現有煙才自施工處爬下來，而火災報案時間為下午3時17分，約於開始施工作業後2小時左右發現火災，因熔渣掉落與可燃物接觸並非立即起火，其可能經過蓄熱階段後才起火燃燒。

12. 有關電氣因素火災係指包括電器產品、電氣設施、電路配線及配線組件等電氣設備，因漏電、短路、過載、絕緣劣化或

01 其他因素引起之火災。

- 02 13. 依據林裕彬談話筆錄所稱火災發生前其在38號2樓休息，且
03 起火處位於38號1樓北側存貨區牆面(三)通風口下方附近，
04 與62號相鄰，而62號施工人員正於附近施工，外人應不易侵
05 入縱火，消防局對於本案起火原因之結論尚無疑義等語。
06 亦肯認系爭鑑定書對於起火戶、起火處及起火原因之鑑定結
07 果。

08 (六)觀諸被告邱有智陳稱：我們工廠幾乎都有放置乙炔，62號工
09 廠當時可以切除角鐵之工具有乙炔切斷器、磨石切割器
10 (註：口誤為磨刀石)，當時我不知道阮文秀、陳松強是使用
11 什麼工具切割角鐵，我知道使用乙炔會產生高溫，會有人在
12 下方看顧，施工前的預防措施是會查看周圍有無易燃物，鐵
13 捲門下方有蓄水池，當初蓄水池設置的目的是因為工廠鍋爐
14 需要使用大量的水，沒有設置另外的防護措施等語(見偵卷
15 第12頁、本院卷三第364至365頁、卷四第193頁)；被告阮文
16 秀陳稱：我以前使用過乙炔切割技術，知道使用乙炔會產生
17 高溫，施作過程有產生一點的火花，當時防護措施只有戴手
18 套跟穿工具鞋，有拿一片長1米、寬0.5米的鐵片鋪在熔渣掉
19 下來的地方等語(見偵卷第19至20頁、本院卷一第108頁、卷
20 三第367至368頁、卷四第194頁)；被告陳松強陳稱：我會使
21 用乙炔技術一點點，知道使用乙炔會產生高溫，施作過程有
22 產生一點的火花，我當時站在下方未有防護措施，有檢查周
23 遭環境都是鐵的物品，沒有易燃物，有拿一片長1米、寬0.5
24 米的鐵片鋪在熔渣掉下來的地方等語(見偵卷第27至28頁、
25 本院卷一第109頁、卷三第367至368頁、卷四第194頁)。然
26 依據被告3人提出使用乙炔切斷器、磨石切割器進行切割之
27 影片，可見切割時均會產生大量的火花往四周噴濺，在高處
28 使用乙炔切斷器時，火花下墜接觸地面時有產生熔渣等節，
29 有本院110年11月9日勘驗筆錄及照片可參(見本院卷四第176
30 至177、205至209頁)，足見在高處使用乙炔會產生大量火
31 花、熔渣往下方及四周噴濺，顯非被告阮文秀、陳松強所稱

01 切割時只會產生一點點火花。至被告邱有智辯稱不知道被告
02 阮文秀、陳松強使用什麼工具切割等語，惟依現場照片(見
03 偵卷第217頁)觀之，鐵捲門角鐵位在高處邊角位置，衡情應
04 無法使用磨石切割器對有角度的角鐵進行切割，故被告邱有
05 智當可知悉被告阮文秀、陳松強係使用乙炔進行切割鐵捲門
06 作業，且縱係被告阮文秀、陳松強不是使用乙炔，而是使用
07 磨石切割器進行角鐵切割，依上開勘驗結果可知亦會產生大
08 量的火花、熔渣往四周噴濺，此情身為管理62號工廠負責
09 人之被告邱有智應能知悉。

10 (七)本院依照上開事證，審酌本案火災發生前，附近僅有被告阮
11 文秀在38號工廠北側之62號工廠鐵捲門西側使用乙炔施工，
12 而鐵捲門高約11米，係半開啟狀態，兩側及下方均有空隙，
13 通風口高約5米、面積約3.7*2平方公尺，係開啟狀態，開口
14 面積非小，通風良好，被告阮文秀在鐵捲門西側施工位置向
15 南側對應過去即係稍微斜對38號工廠起火處通風口位置，而
16 有部分重疊之情形，2工廠間之防火巷僅2.7米，又乙炔切割
17 時火焰之最高溫度可達3,500°C，而飛出火花的溫度也有約
18 1,500°C，火花熔渣墜地後形成之小粒子，飛散的距離可達1
19 0公尺以上，38號工廠存放大量塑膠原料，熔點為220至230°
20 C，而被告阮文秀係在11公尺高處之位置施工，施工所產生
21 之火花、熔渣容易四處飛散、彈跳，當時風向又係西北風，
22 即可能透過鐵捲門兩旁或下方之空隙飛至38號工廠之通風口
23 內，又依鑑定證人2人上開所述熱蓄積現象，自然有相當可
24 能係於被告阮文秀施作期間產生之火花、熔渣，於飛散至38
25 號工廠內之塑膠料上，經過蓄熱階段後才起火燃燒。是綜觀
26 前揭被告3人供述及證人等人證述內容、系爭鑑定書、內政
27 部消防署函文、火災現場照片等情節，已可認定本案火災之
28 發生原因係被告阮文秀在高處以乙炔進行切割鐵捲門作業
29 時，因飛濺之高溫火花及熔渣墜落至隔壁38號工廠通風口下
30 方之塑膠料，進而引燃存放在該處之塑膠料，並向四周擴大
31 延燒。

01 (八)按在高處從事乙炔熔接作業時，應在其下方張設石棉布或為
02 其他安全設備，以收集熔接或熔斷時墜落的火花和熔渣，避
03 免墜落下方引起火災，亦得在迎風處加置擋風板，以防火花
04 和熔渣被風吹起釀災，此為該項從業人員於作業時，應該設
05 置之安全措施，且為其一般作業常識(見本院卷四第77至89
06 頁所附潘惟潮撰寫之「營建工地及大型工廠使用乙炔氣熔接
07 之安全衛生管理」論文)。被告邱有智為62號工廠負責人，
08 並授意被告阮文秀、陳松強將該處鐵捲門之角鐵切除，其等
09 3人對於施工處之安全自負有相當注意義務，尤其在使用乙
10 炔進行熔接或熔斷作業中，即應防止施工之火花、熔渣飛
11 散、掉落致引起火災，而應在周圍設置防護措施，並備妥相
12 關防災工具。然被告阮文秀在11公尺之高處施工，而被告陳
13 松強為施工下方處看顧之人，施工時鐵捲門係半開啟狀態，
14 兩側有空隙，鐵捲門外即對應為38號工廠，依被告3人上開
15 所述之防護措施，顯然不足以防止在高處乙炔作業之火花、
16 熔渣飛散、掉落致引起火災，則其等既未在施工處下方或四
17 周張設石棉布、防焰帆布、加置擋風板或為其他必要之安全
18 措施，以收集熔斷時墜落、噴濺的高溫火花和高溫金屬熔斷
19 物，避免引起火災，顯已違背從事上開工作時應該設置的安
20 全措施，而有疏失，且上開疏失，按其情節又非不能避免，
21 是被告阮文秀、陳松強自有過失，而被告邱有智身為62號工
22 廠之負責人，本即負有設置上開安全設備或安全措施，並監
23 督、指導員工，避免其等因施工不慎而引起火災，然被告邱
24 有智卻僅有上開措施，復未盡監督、指導之責，致引發本案
25 火災，其行為亦有疏失，且其等3人過失行為與火災之發生
26 間有相當因果關係。

27 (九)被告3人及其等辯護人雖以前詞置辯，惟查：

- 28 1. 按認定犯罪事實所憑之證據，並不以直接證據為限，即綜合
29 各種間接證據，本於推理作用，為認定犯罪事實之基礎，如
30 無違背一般經驗法則，尚非法所不許。而火災原因之鑑定，
31 常因火災現場燒燬、燒失而無法取得確切之證據用以確認火

災發生之原因，故火災鑑定方式通常係以排除法為之，於排除其他可能發生火災之原因後，所留存之因素即可判斷為最具可能性之結論，此乃火災鑑定之特色。觀諸鑑定證人及系爭鑑定書上開關於起火處、起火原因之分析與研判，係依現場勘察採證後，綜合現場燃燒後狀況、建物相對位置、火流及延燒路徑、燒損程度、現場拍攝照片、出動觀察記錄、在場人談話筆錄內容等事證，從整體火災中建物外觀及內部之受燒情形，就所排除之可能發生火災原因詳予說明判斷之依據，而就所留存之「施工不慎」因素認定為無法排除之原因，認定為可能性較大之結論，確有相當事證可佐，並無何違背經驗法則之處。再者，火災鑑定通常僅就起火處周遭確認電源線路有無短路，38號工廠員工係在大門處吸菸，菸蒂均係置於該處之桶子等節，均已經鑑定證人2人及證人林裕彬證述如前，至辯護人質疑告訴人孫恩岱有債務糾紛而有人為縱火之可能，然如確有此事，債權人僅需略施薄懲作為警告即可，何須大費周章地違法蓄意縱火導致告訴人孫恩岱受有龐大金錢損失，讓債權更不能獲得滿足，且起火當時被告3人正於附近施工，38號工廠又有裝設監視器，外人應不易或不敢侵入縱火，故辯護人質疑本案仍有電源線路短路、菸蒂引燃、人為縱火等其他可能，純屬臆測之詞，不足為採。又本案起火處周圍雖未吸附熔渣，然本案起火現場堆放大量塑膠料，發現起火至撲滅時間將近9小時，並經挖土機挖掘而破壞，自有可能無法吸附到微小之熔渣，此部分無礙本院對上開起火原因之認定。被告及辯護人前開所辯，均無從動搖前開依憑客觀事證而作成之系爭鑑定書之可信度。

2. 又微小火源、熔渣經過一段時間蓄熱後引起火災一事時有所聞，況本案據系爭鑑定書引用之資料可知乙炔產生火花的溫度約 $1,500^{\circ}\text{C}$ ，小粒子飛散的距離可達10公尺以上，則關於被告阮文秀使用乙炔之時間及期間，不論依被告阮文秀、陳松強所述使用乙炔切割時間不到1分鐘等語為真，或依證人連信雄所證下午3時許有看到2人在進行切割之證言較為可

01 採，均不影響被告阮文秀在當日下午1時許至火災發生前，
02 確有使用乙炔熔斷鐵捲門角鐵，且使用乙炔噴濺高溫火花及
03 熔渣過產中，熔渣掉落在38號工廠北側通風口下方塑膠粒
04 上，經過蓄熱階段後且接觸到可燃物而起火燃燒之可能，否
05 則從事乙炔作業時何須有鋪設防火布以防引起火災等相關注
06 意規範須遵守。至被告3人雖提出影片資料欲證明近距離使
07 用乙炔切割產生之火花、熔渣，碰觸到塑膠袋不會引燃，仍
08 和本案火災發生現場之條件均有不同，又辯護人雖引用另案
09 臺灣高等法院臺中分院109年上易字第362號無罪判決，惟另
10 案之案發情節及受燒客體與本案顯有不同，另案起火點與施
11 工處相距有14.7公尺，掉落在不可燃瓦片和泥土層材質之屋
12 頂，本案起火點與施工處相距僅有2.7米至3.03米(辯護人主
13 張實際測量之距離)，受燒客體係可燃之塑膠料，自無法比
14 附援引另案之資料而為無罪論斷。況具體火災發生之原因仍
15 應由火災現場勘查人員依其專業能力，於個案中考量天候、
16 現場放置物品、燃燒狀況、火流位置等綜合研判，是辯護人
17 此部分所辯，尚無從憑為對被告有利之認定。

18 3. 另辯護人聲請就本案火災發生原因再請其他鑑定機關鑑定，
19 惟本院衡酌本案火災前經彰化縣消防局、內政部消防署鑑定
20 調查明確，且系爭鑑定書之內容亦無何違背火災調查鑑定要
21 領或不符一般經驗法則之處，自無另行鑑定之必要。

22 (十)綜上所述，被告3人及其等辯護人上揭所辯，均不足採，本
23 案事證明確，應依法論科。

24 三、論罪科刑：

25 (一)核被告3人所為，均係犯刑法第173條第2項之失火燒燬現有
26 人所在之建築物罪。

27 (二)檢察官移送併辦部，與業經起訴之該部分犯罪事實完全相
28 同，屬事實上一罪，自為起訴效力所及，本院應併予審理。

29 (三)爰審酌被告邱有智為62號工廠之現場負責人、被告阮文秀、
30 陳松強係受被告邱有智指示之現場施工者，其等均疏未採取
31 必要之安全措施，而被告邱有智又未盡監督、指導之責任，

01 即貿然在高處使用乙炔進行鐵捲門金屬物件切割作業，導致
02 引起本案火災，造成38號工廠建築物及物品燒燬而受有財產
03 上嚴重損失，且火勢燃燒狀況嚴重，對於社會公共安全危害
04 甚鉅，所為均應予較為嚴厲之非難，復考量被告3人過失行
05 為違反義務之程度，未因本案火災之發生而反省、悔悟自己
06 未善盡義務之責，迄今均未與告訴人等達成和解並賠償其等
07 所受損害之情形，復考量被告阮文秀、陳松強有於火災第一
08 時間協助滅火之行為，兼衡被告邱有智自承五專畢業、臺中
09 工廠工作、月收入新臺幣(下同)5萬多元、與前妻共同扶養2
10 名子女；被告阮文秀自承國中畢業、家庭經濟困苦、要扶養
11 雙親及幼子；被告陳松強自承高中畢業、家庭經濟困苦、要
12 扶養雙親及胞弟之家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如主
13 文所示之刑，並均諭知易科罰金之折算標準。

14 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。

15 本案經檢察官劉智偉提起公訴，檢察官張嘉宏移送併辦，檢察官
16 陳詠薇、鄭安宇到庭執行職務。

17 中 華 民 國 110 年 12 月 14 日
18 刑事第三庭 法 官 胡佩芬

19 以上正本證明與原本無異。

20 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應
21 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
22 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿
23 逕送上級法院」。

24 告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上
25 訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

26 中 華 民 國 110 年 12 月 14 日
27 書記官 林明俊

28 附錄本案論罪科刑法條：

29 中華民國刑法第173條第2項

30 失火燒燬前項之物者，處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以
31 下罰金。