

臺北小巨蛋消防缺失一覽表

項次	設備名稱	樓層	位置	缺失項目
1	火警	B1F	B1-03出口	缺偵煙器x3個
2	火警	B1F	B1-03出口前	缺偵煙器x4個
3	火警	B1F	B1-301機具室	偵煙器原設置x1建議加設x1。
4	火警	B1F	B1-301機具室	偵煙器原有2個現場只有1個(建議修圖)。
5	火警	B1F	B1-UPS、電池機房	偵煙器原有3個現場只有2個,建議增設x1。
6	火警	B1F	B1-原儲藏室	偵煙器原有4只,現場只有2只建議增設
7	火警	B1F	B1-313	偵煙器缺1個。
8	火警	B1F	B1營管中心辦公區	女更衣室內偵煙器拆除x1處。
9	火警	B1F	B1節目辦公室	樓梯下方私設機房。
10	火警	B1F	B1 YOYO故事屋	探測器拆除x1處。
11	火警	B1F	B1 YOYO故事屋	儲藏室內偵煙器裝置位置錯誤x1處。
12	火警	B1F	B1YOYO故事屋	樓梯下方儲藏室偵煙器拆除x2處。
13	火警	B1F	B105、06男女化妝室	探測器拆除x1處。
14	火警	B1F	B1碼頭區	探測器故障x1處。
15	火警	B1F	活力工場	活力工場教室內偵煙器數量不符。
16	消防	B1F	B1-電信室	ABC乾粉滅火器未發現建議增設。
17	排煙	B1F	B1-48房間	排煙開門未標示x1。
18	排煙	B1F	B1-304房間	排煙開門未標示x1。
19	排煙	B1F	B1-305房間	排煙開門未標示x1。
20	排煙	B1F	B1-323房間	排煙開門未標示x1。
21	排煙	B1F	B1-322房間	排煙開門未標示x1。
22	排煙	B1F	B1-322房間	B1-322房間前缺防煙垂壁。
23	排煙	B1F	B1-306	室內排煙開門、排煙手動啟動裝置標示拆除。
24	排煙	B1F	B1-320	室內排煙開門、排煙手動啟動裝置未標示。
25	排煙	B1F	B1-320	B1-320前玻璃防煙垂壁未發現。
26	排煙	B1F	B1-77附屬設施	排煙開門未發現。
27	排煙	B1F	B1-514附屬辦公室	排煙開門未發現x2。
28	排煙	B1F	B1-514附屬辦公室	排煙手動啟動裝置未發現x2。
29	排煙	B1F	B1 YOYO故事屋	排煙玻璃防煙垂壁部分拆除。
30	排煙	B1F	B1 YOYO故事屋	排煙開門未發現x1處。
31	排煙	B1F	B1-102前走道	玻璃防煙垂壁未發現。
32	排煙	B1F	B1碼頭區	B1警衛室排煙開門故障
33	排煙	B1F	活力工場	活力工場教室內排煙區劃不符。
34	排煙	B1F	活力工場	活力工場壁球區走道排煙區劃不符、未完成。
35	排煙	B1F	活力工場	活力工場壁球區走道排煙區劃未完成。
36	撤水	B1F	B1-03出口	撤水頭裝飾板脫落x3處。
37	撤水	B1F	B1-45房間	撤水頭裝飾板脫落x3處。
38	撤水	B1F	B1-305房間	B1-305前缺偵煙器x1。
39	撤水	B1F	B1-322房間	撤水頭裝飾板鬆脫x1。
40	撤水	B1F	B1-301機具室	集熱板變形
41	撤水	B1F	B1-301機具室	B1-301機具室內原電池室現為儲藏室,用途不符。
42	撤水	B1F	B1-320	撤水頭裝飾板拆除x2處。
43	撤水	B1F	B1-311儲藏室	撤水頭未固定x1處。
44	撤水	B1F	B1-313	撤水頭裝飾板拆除x1處。
45	撤水	B1F	B1-A電氣室	警報逆止閥、末端查驗管未標示於電器室門上。
46	撤水	B1F	B1-A電氣室	警報逆止閥、末端查驗管未標示。
47	撤水	B1F	B1-315	撤水頭障礙物x1。(改善、室裝)
48	撤水	B1F	B1-316空調管道間	警報逆止閥、末端查驗管未標示。
49	撤水	B1F	B1-80	補設撤水頭x1處。
50	撤水	B1F	B1辦公區、會議室	撤水頭障礙x1處。
51	撤水	B1F	B1營管中心辦公室走道	撤水頭障礙x1處。
52	撤水	B1F	B1營管中心辦公室	撤水頭拆除x2處。
53	撤水	B1F	B1營管中心辦公區	(B1營管中心旁樓梯、走道)樓梯下方撤水頭拆除2處。
54	撤水	B1F	B1營管中心辦公區	男更衣室內撤水頭裝飾板拆除x1處。

項次	設備名稱	樓層	位置	缺失項目	項次	設備名稱
55	撒水	B1F	B1-503前樓梯	樓梯撒水頭拆除x3處。	110	撒水
56	撒水	B1F	B1節目辦公室	撒水頭拆除x4處。裝飾板拆除x1處。	111	撒水
57	撒水	B1F	B1-505	撒水頭裝飾板拆除x1處。	112	撒水
58	撒水	B1F	B1-106	撒水集熱板拆除x1處。	113	撒水
59	撒水	B1F	B1-105	撒水頭裝飾板拆除x1處。	114	撒水
60	撒水	B1F	B1 YOYO故事屋	撒水頭拆除x1處。	115	撒水
61	撒水	B1F	B1 YOYO故事屋	樓梯下方撒水頭拆除x4處。	116	撒水
62	撒水	B1F	B105、06男女化妝室	撒水頭拆除x2處。	117	撒水
63	撒水	B1F	B1-01出入口往1F	電扶梯前撒水頭拆除x1處。	118	撒水
64	撒水	B1F	B1-08化妝室	撒水頭變形x1處。	119	撒水
65	撒水	B1F	B1-100	撒水頭增設x1處。	120	撒水
66	撒水	B1F	B1-10男化妝室	撒水裝飾板拆除x1處。	121	標示燈
67	撒水	B1F	B1-07機房	警報逆止閥、末端查驗管未標示。	122	標示燈
68	撒水	B1F	B1救護站	撒水頭拆除x1處。	123	標示燈
69	撒水	B1F	B1-202	撒水裝飾板拆除x1處。	124	標示燈
70	撒水	B1F	B1碼頭區	撒水裝飾板拆除x8處。	125	標示燈
71	撒水	B1F	活力工場	活力工場樓梯旁撒水頭集熱板拆除x1處。	126	標示燈
72	撒水	B1F	活力工場	活力工場教室內撒水頭裝飾板拆除。	127	火警
73	撒水	B1F	活力工場	活力工場教室內撒水頭裝設錯誤。	128	火警
74	標示燈	B1F	B1-04出口	鐵捲門上方出口指標燈拆除	129	火警
75	標示燈	B1F	B1-01出口	鐵捲門上方出口指標燈拆除	130	火警
76	標示燈	B1F	B1-02出口	鐵捲門上方出口指標燈拆除	131	火警
77	標示燈	B1F	B1-03出口	鐵捲門上方出口指標燈拆除	132	火警
78	標示燈	B1F	B1-45房間	出口標示燈故障。	133	火警
79	標示燈	B1F	B1-45房間	出口標示燈位置錯誤。	134	火警
80	標示燈	B1F	B1-306	出口標示燈故障。	135	火警
81	標示燈	B1F	B1碼頭區	出口標示燈故障。	136	火警
82	標示燈	B1F	B1碼頭區	舞台道具遮蔽避難方向指示燈x2處	137	火警
83	FM200	B1F	B1-變電室	FM-200鋼瓶電磁閥未固定x3。	138	火警
84	火警	1F	Wilson	偵煙器數量不符。	139	火警
85	火警	1F	Wilson	Wilson店內偵煙器數量不符。	140	火警
86	火警	1F	SPORTS	偵煙器防塵蓋未拆除x1處。	141	火警
87	火警	1F	NOKIA	NOKIA偵煙器裝設位置錯誤	142	火警
88	火警	1F	美食廣場	偵煙器未固定x全區。	143	火警
89	火警	1F	活力工場	偵煙器距離出風口未達1.5公尺、數量不符。	144	火警
90	火警	1F	活力工場	活力工場儲藏室偵煙器未固定(原為機房)。	145	火警
91	火警	2F	DELUXE BEER餐廳	DELUXE BEER餐廳火警燈故障。	146	火警
92	火警	2F	DELUXE BEER餐廳	DELUXE BEER餐廳消防栓箱未標示。	147	火警
93	火警	2F	DELUXE BEER餐廳	DELUXE BEER餐廳DJ室內消防栓箱被遮蔽。	148	火警
94	排煙	1F	SPORTS	室內排煙未發現x1處。	149	火警
95	排煙	1F	NOKIA	排煙閥門尺寸不符x1處。	150	火警
96	排煙	1F	東迴廊	東迴廊裝飾板拆除。	151	火警
97	排煙	1F	活力工場	活力工場女賓室外排煙區劃不符。	152	火警
98	排煙	2F	DELUXE BEER餐廳	DELUXE BEER餐廳廚房內排煙區劃變動。	153	火警
99	排煙	2F	DELUXE BEER餐廳	DELUXE BEER餐廳廚房內排煙區劃變動。	154	火警
100	排煙	2F	DELUXE BEER餐廳	DELUXE BEER餐廳內排煙區劃變動。	155	火警
101	排煙	2F	DELUXE BEER餐廳	DELUXE BEER餐廳內排煙閥門位置變動。	156	火警
102	排煙	2F	DELUXE BEER餐廳	DELUXE BEER餐廳DJ室上方排煙閥門開啟風機啟動。	157	火警
103	緊急照明	1F	美食廣場	緊急照明拆除多處。	158	火警
104	緊急照明	1F	東迴廊	東迴廊走道緊急照明燈未裝設	159	火警
105	緊急照明	1F	東迴廊	東迴廊走道緊急照明拆除x3處。	160	火警
106	緊急照明	2F	DELUXE BEER餐廳	DELUXE BEER餐廳空調管道外緊急照明未發現。	161	火警
107	撒水	1F	往南出入口除風室	撒水頭拆除x1處。	162	火警
108	撒水	1F	電梯前	撒水頭拆除x1處。	163	火警
109	撒水	1F	服務台	服務台內撒水頭裝飾板脫落x1處。	164	火警

項次	設備名稱	樓層	位置	缺失項目
110	撒水	1F	Wilson	Wilson旁撒水頭防護不足x4處。
111	撒水	1F	OGIO	OGIO旁撒水頭故障。
112	撒水	1F	創意藝廊開放空間	撒水頭拆除x5處。
113	撒水	1F	美食廣場	撒水頭未固定x全區。
114	撒水	1F	東迴廊	東迴廊機房管道間自警報逆止閥、末端查驗管未標示。
115	撒水	1F	東迴廊	東迴廊走道灑水極熱板變形x1處。
116	撒水	1F	活力工場	活力工場儲藏室外撒水頭障礙。
117	撒水	1F	活力工場	活力工場休息室撒水頭障礙x6處。
118	撒水	1F	活力工場	活力工場儲藏室撒水頭未固定(原為機房)。
119	撒水	2F	DELUXE BEER餐廳	DELUXE BEER餐廳DJ室內撒水頭拆除x1處。
120	撒水	2F	DELUXE BEER餐廳	DELUXE BEER餐廳儲藏室內撒水頭集熱板變形x2處。
121	標示燈	1F	往南出入口除風室	出口標示燈故障x1處。
122	標示燈	1F	YOYO故事館前	YOYO故事館出入口前安全門上方出口標示燈拆除x1處。
123	標示燈	1F	美食廣場	避難方向指示燈拆除
124	標示燈	1F	美食廣場	出口標示燈拆除x1處。
125	標示燈	2F	DELUXE BEER餐廳	DELUXE BEER餐廳安全門出口標示燈故障x1處。
126	標示燈	2F	DELUXE BEER餐廳	DELUXE BEER餐廳安全門出口標示燈故障x1處。
127	火警	1F	東會館	東會館機房偵煙器損壞。
128	火警	1F	東會館	偵煙器數量不符。
129	火警	1F	東會館	偵煙器原有3個現場只有2個，建議增設x1。
130	火警	1F	麥當勞	麥當勞偵煙器數量不符。
131	火警	1F	麥當勞	麥當勞廚房走道偵煙器數量不符。
132	火警	1F	麥當勞	麥當勞辦公室偵煙器數量不符。
133	火警	1F	本草綱目	偵煙器位置錯誤
134	火警	1F	巴洛市場	偵煙器數量不符。
135	火警	3F	溜冰場	火警標示燈故障x1，手動報警機故障x1。
136	火警	2F	主館場黃2C出口	偵煙器裝置位置錯誤。
137	火警	2F	主館場2-20出口安全樓梯	偵煙器裝置位置錯誤。
138	火警	2F	主館場2-18出口販賣部	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。
139	火警	2F	主館場2-16出口販賣部	偵煙器數量不符。
140	火警	2F	主館場2-15出口販賣部	偵煙器數量不符。
141	火警	2F	主館場2-13出口吸菸室	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。
142	火警	2F	主館場2-12出口走廊	偵煙器數量不符。
143	火警	2F	主館場2-11出口販賣部	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。
144	火警	2F	主館場2-11出口走廊	無消防設備
145	火警	2F	主館場2-08出口販賣部	店內偵煙器數量不符。
146	火警	2F	主館場2-07出口販賣部	店內偵煙器數量不符。
147	火警	2F	主館場2-05出口販賣部	店內偵煙器未發現。
148	火警	3F	主館場3-09出口	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。
149	火警	3F	東側包廂301	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。
150	火警	3F	東側包廂302	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。
151	火警	3F	東側包廂303	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。
152	火警	3F	東側包廂304	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。
153	火警	3F	東側包廂305	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。
154	火警	3F	東側包廂306	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。
155	火警	3F	東側包廂307	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。
156	火警	3F	東側包廂308	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。
157	火警	3F	東側包廂309	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。
158	火警	3F	東側包廂310	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。
159	火警	3F	東側包廂311	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。
160	火警	3F	東側包廂312	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。
161	火警	3F	西側包廂312	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。
162	火警	3F	西側包廂311	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。
163	火警	3F	西側包廂310	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。
164	火警	3F	西側包廂309	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。

項次	設備名稱	樓層	位置	缺失項目	項次	設備名稱
165	火警	3F	西側包廂308	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。	220	撒水
166	火警	3F	西側包廂307	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。	221	撒水
167	火警	3F	西側包廂306	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。	222	撒水
168	火警	3F	西側包廂305	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。	223	撒水
169	火警	3F	西側包廂304	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。	224	撒水
170	火警	3F	西側包廂303	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。	225	撒水
171	火警	3F	西側包廂302	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。	226	撒水
172	火警	3F	西側包廂301	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。	227	撒水
173	火警	3F	西側包廂306出入口	販賣部偵煙器未固定。	228	撒水
174	排煙	1F	中控室	排煙閥門未標示x1。	229	撒水
175	排煙	1F	麥當勞	麥當勞排煙區劃變動	230	撒水
176	排煙	1F	麥當勞	麥當勞廚房走道排煙區劃變動	231	撒水
177	排煙	1F	麥當勞	麥當勞辦公室排煙區劃不符。	232	撒水
178	排煙	1F	本草綱目	排煙閥門未發現。	233	撒水
179	排煙	1F	巴洛市場	排煙閥門未發現。	234	撒水
180	排煙	2F	溜冰場	排煙閥門、手動啟動裝置未發現。	235	撒水
181	排煙	4F	溜冰場	4F煙控系統排煙機、排煙口未發現。	236	撒水
182	排煙	2F	主館場黃2C出口	排煙閥門未發現x1處。	237	撒水
183	排煙	3F	東側包廂大廚房	排煙手動啟動開關拆除x1處。	238	撒水
184	排煙	3F	西側包廂日本餐廳	排煙區劃不符。	239	撒水
185	排煙	3F	西側包廂日本餐廳	排煙區劃不符。	240	撒水
186	滅火器	3F	東側包廂大廚房	缺滅火器x2支。	241	撒水
187	滅火器	3F	東側包廂小廚房	簡易滅火設備未發現。	242	撒水
188	滅火器	3F	東側包廂KTV大包廂	滅火器未發現。	243	撒水
189	滅火器	3F	西側包廂日本餐廳	簡易滅火設備未發現。	244	撒水
190	緊急照明	2F	主館場2-07出口	緊急照明遮蔽x1處。	245	撒水
191	緊急照明	2F	主館場2-02出口	緊急照明遮蔽x1處。	246	撒水
192	緊急照明	3F	主館場3F黃3h入口	緊急照明遮蔽x1處。	247	撒水
193	緊急照明	3F	主館場3-09出口	撒水頭裝拆除x1處。	248	撒水
194	緊急照明	3F	西側包廂日本餐廳	緊急照明未發現。	249	撒水
195	緊急照明	3F	西側包廂日本餐廳	緊急照明未發現。	250	撒水
196	緊急照明	3F	西側包廂日本餐廳	緊急照明未發現。	251	撒水
197	緊急照明	3F	西側包廂302出入口	緊急照明燈遮蔽。	252	撒水
198	緊急照明	3F	西側包廂303出入口	緊急照明燈遮蔽。	253	撒水
199	緊急照明	3F	西側包廂304出入口	緊急照明燈遮蔽。	254	撒水
200	廣播	4F	溜冰場	4F倉庫揚聲器未固定。	255	撒水
201	撒水	B1F	中央廚房	中央廚房撒水頭障礙x2處。	256	撒水
202	撒水	B1F	中央廚房	撒水頭集熱板變形x1處。	257	撒水
203	撒水	1F	東會館	東會館機房撒水頭未固定。	258	撒水
204	撒水	1F	東會館	東會館機房管道間自動警報逆止閥、末端查驗管未標示。	259	撒水
205	撒水	1F	東會館	撒水頭防護不足x4處，撒水障礙x4處。	260	撒水
206	撒水	1F	東會館	撒水頭防護不足x4處，撒水障礙x1處。	261	標
207	撒水	1F	麥當勞	麥當勞辦公室撒水頭不足x1處。	262	標
208	撒水	1F	統一超商	補設撒水頭x1處。	263	標
209	撒水	2F	溜冰場	撒水頭不足x1處。	264	標
210	撒水	2F	溜冰場	撒水頭不足x1處。	265	標
211	撒水	2F	溜冰場	會員休息室撒水裝飾板拆除x1。	266	標
212	撒水	2F	溜冰場	教練休息室撒水裝飾板拆除x1。	267	標
213	撒水	3F	溜冰場	撒水頭不足x1處。	268	標
214	撒水	2F	溜冰場	撒水頭裝整排拆除。	269	標
215	撒水	2F	主館場黃2C出口	撒水頭障礙x3處。	270	標
216	撒水	2F	主館場2-20出口	撒水頭拆除x1處。	271	標
217	撒水	2F	主館場2-19出口吸菸室	機房管道間自動警報逆止閥、末端查驗管未標示。	272	標
218	撒水	2F	主館場2-16出口	撒水頭裝飾板拆除x1處。	273	標
219	撒水	2F	主館場2-14出口走廊	撒水頭不足x1處。	274	標

項次	設備名稱	樓層	位置	缺失項目
220	撒水	2F	主館場2-14出口	撒水頭障礙x1處。
221	撒水	2F	主館場2-13出口	撒水頭不足x1處。
222	撒水	2F	主館場2-13出口吸菸室	撒水頭拆除x2處。
223	撒水	2F	主館場2-12出口	撒水頭不足x1處。
224	撒水	2F	主館場2-11出口	撒水頭不足x1處。
225	撒水	2F	主館場2-10出口	撒水頭不足x1處。
226	撒水	2F	主館場2-10出口	機房管道間垂直區劃未完成。
227	撒水	2F	主館場2-09出口	撒水頭不足x1處。
228	撒水	2F	主館場2-08出口	撒水頭不足x1處。
229	撒水	2F	主館場2-08出口	撒水頭遮蔽x1處。
230	撒水	2F	主館場2-07出口	撒水頭裝飾板拆除x1處。
231	撒水	2F	主館場2-07出口	撒水頭不足x1處。
232	撒水	2F	主館場2-06出口	撒水頭不足x1處。
233	撒水	2F	主館場2-04出口	走廊撒水頭拆除x1處。
234	撒水	2F	主館場2-04出口	撒水頭障礙x1處、拆除x2處。
235	撒水	3F	主館場3F黃3h入口	撒水頭障礙x1處
236	撒水	3F	東側包廂	撒水頭拆除x1處
237	撒水	3F	東側包廂	撒水頭不足x1處
238	撒水	3F	東側包廂312旁	儲藏室撒水頭拆除x2處
239	撒水	3F	東側包廂312旁	走道撒水頭拆除x2處
240	撒水	3F	東側包廂大廚房	撒水頭裝飾板拆除x1處。
241	撒水	3F	東側包廂小廚房	撒水頭裝飾板拆除x1處
242	撒水	3F	西側包廂日本餐廳	撒水頭裝飾板拆除x1處。
243	撒水	3F	西側包廂	撒水頭裝飾板拆除x1處。
244	撒水	3F	西側包廂儲藏室	撒水頭裝飾板拆除x1處。
245	撒水	3F	西側包廂儲藏室	撒水頭不足x1處。
246	撒水	3F	西側包廂走道	撒水頭不足x1處。
247	撒水	3F	西側包廂服務台	撒水頭障礙x1處。
248	撒水	3F	西側包廂茶水間	撒水頭障礙x2處。
249	撒水	3F	西側包廂走道	撒水頭障礙x1處。
250	撒水	3F	西側包廂304外走道上	撒水頭裝飾板拆除x1處。
251	撒水	3F	西側包廂走道	撒水頭障礙x1處。
252	撒水	3F	西側包廂301出入口	撒水頭拆除x1處。
253	撒水	3F	西側包廂301出入口	撒水頭障礙x1處。
254	撒水	3F	西側包廂302出入口	撒水頭障礙x1處。
255	撒水	3F	西側包廂303出入口	撒水頭障礙x1處、拆除x1。
256	撒水	3F	西側包廂304出入口	撒水頭障礙x1處、拆除x1。
257	撒水	3F	西側包廂305出入口	撒水頭障礙x1處。
258	撒水	3F	西側包廂306出入口	撒水頭障礙x1處。
查驗管未標示	259	撒水	3F 西側包廂307出入口	撒水頭障礙x1處。
	260	撒水	3F 西側包廂308出入口走道	撒水頭不足x2處。
	261	標示燈	B1F 碼頭區、中央廚房	避難指示燈故障x1處。
	262	標示燈	B1F 中央廚房	出口標示燈拆除。
	263	標示燈	B1F 中央廚房	避難方向指示燈拆除。
	264	標示燈	1F 中控室	出口標示燈拆除。
	265	標示燈	1F 東會館	東會館出口標示燈未固定。
	266	標示燈	1F 東會館	出口標示燈故障。
	267	標示燈	1F 統一超商	出口標示燈故障x1處。
	268	標示燈	2F 溜冰場	未設出口標示燈x1。
	269	標示燈	3F 溜冰場	避難指示燈未固定x1處。
	270	標示燈	2F 溜冰場	往1F安全門火警標示燈故障x1。
	271	標示燈	1F 溜冰場	出口標示燈拆除x1處。
未標示。	272	標示燈	3F 溜冰場	避難指示燈未固定x1處。
	273	標示燈	2F 主館場黃2C出口	出口標示燈拆除x1處。
	274	標示燈	2F 主館場2-20出口	出口標示燈拆除x1處。

項次	設備名稱	樓層	位置	缺失項目	項次	設備名稱
275	標示燈	2F	主館場2-19出口	出口標示燈拆除x1處。	330	排煙
276	標示燈	2F	主館場2-18出口	標示燈拆除x1處。	331	排煙
277	標示燈	2F	主館場2-17出口	出口標示燈拆除x1處。	332	排煙
278	標示燈	2F	主館場2-16出口	出口標示燈拆除x1處。	333	排煙
279	標示燈	2F	主館場2-15出口	標示燈拆除x1處。	334	撇水
280	標示燈	2F	主館場2-24出口	出口標示燈拆除x1處。	335	撇水
281	標示燈	2F	主館場2-13出口	出口標示燈拆除x1處。	336	撇水
282	標示燈	2F	主館場2-12出口	出口標示燈拆除x1處。	337	撇水
283	標示燈	2F	主館場2-11出口	出口標示燈拆除x1處。	338	撇水
284	標示燈	2F	主館場2-10出口	出口標示燈拆除x1處。	339	撇水
285	標示燈	2F	主館場2-09出口	出口標示燈拆除x1處。	340	撇水
286	標示燈	2F	主館場2-08出口	出口標示燈拆除x1處。	341	撇水
287	標示燈	2F	主館場2-07出口	出口標示燈拆除x1處。	342	撇水
288	標示燈	2F	主館場2-06出口	出口標示燈拆除x1處。	343	撇水
289	標示燈	2F	主館場2-05出口	標示燈拆除x1處。	344	撇水
290	標示燈	2F	主館場2-04出口	出口標示燈拆除x1處。	345	撇水
291	標示燈	2F	主館場2-02出口	出口標示燈拆除x1處。	346	撇水
292	標示燈	3F	主館場3F黃3h入口	出口標示燈拆除x1處。	347	撇水
293	標示燈	3F	主館場3-09出口	出口標示燈拆除x1處。	348	撇水
294	標示燈	3F	西側包廂交誼廳	出口標示燈故障x1處。	349	撇水
295	標示燈	3F	西側包廂301出入口	出口標示燈拆除x1處。	350	撇水
296	標示燈	3F	西側包廂302出入口	出口標示燈拆除x1處。	351	撇水
297	標示燈	3F	西側包廂303出入口	出口標示燈拆除x1處。	352	撇水
298	標示燈	3F	西側包廂304出入口	出口標示燈拆除x1處。	353	撇水
299	標示燈	3F	西側包廂305出入口	出口標示燈拆除x1處。	354	撇水
300	標示燈	3F	西側包廂306出入口	出口標示燈拆除x1處。	355	標示燈
301	標示燈	3F	西側包廂307出入口	出口標示燈拆除x1處。	356	裝修
302	火警	4F	東側包廂412室	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。	357	標示燈
303	火警	4F	東側包廂411室	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。	358	標示燈
304	火警	4F	東側包廂410室	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。		
305	火警	4F	東側包廂409室	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。		
306	火警	4F	東側包廂403室	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。		
307	火警	4F	東側包廂402室	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。		
308	火警	4F	東側包廂401室	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。		
309	火警	4F	東側包廂接待室	鎖頭變更、上鎖。		
310	火警	4F	東側包廂412室	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。		
311	火警	4F	東側包廂411室	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。		
312	火警	4F	東側包廂410室	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。		
313	火警	4F	東側包廂409室	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。		
314	火警	4F	東側包廂408室	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。		
315	火警	4F	東側包廂407室	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。		
316	火警	4F	東側包廂406室	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。		
317	火警	4F	東側包廂405室	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。		
318	火警	4F	東側包廂404室	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。		
319	火警	4F	東側包廂403室	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。		
320	火警	4F	東側包廂402室	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。		
321	火警	4F	東側包廂401室	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。		
322	火警	4F	特奧會辦公室	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。		
323	火警	4F	特奧會辦公室儲藏室	探測器未固定。		
324	火警	5F	媒體轉播室(董事長室)	偵煙器拆除。		
325	火警	5F	媒體轉播室	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。		
326	火警	5F	媒體轉播室(會議室)	偵煙器裝置位置錯誤未達1.5米以上。		
327	泡沫	B2F	停車場D1區	泡沫頭拆除x3處。		
328	泡沫	B2F	停車場C2區	泡沫頭拆除x1處。		
329	排煙	4F	東側包廂辦公室1	防火門材質不符		

項次	設備名稱	樓層	位置	缺失項目
330	排煙	4F	東側包廂	排煙閘門未發現。
331	排煙	4F	東側包廂大辦公室	排煙區劃變動。
332	排煙	4F	特奧會辦公室	排煙區劃變動。
333	排煙	5F	西側走道管道間2	機房管道間垂直區劃未完成。
334	撤水	4F	東側包廂萬象館棋藝室	撤水蜂鳴器拆除。
335	撤水	4F	東側包廂萬象館儲藏室	撤水頭未固定x2。
336	撤水	4F	東側包廂出入門	撤水頭不足x1處。
337	撤水	4F	東側包廂走道儲藏室	撤水頭未固定。
338	撤水	4F	東側包廂走道	撤水頭不足x1處。
339	撤水	4F	東側包廂走道	撤水頭不足整排。
340	撤水	4F	東側包廂走道廁所	撤水頭不足。
341	撤水	4F	東側包廂	撤水頭障礙。
342	撤水	4F	東側包廂接待室茶水間	撤水頭拆除。
343	撤水	4F	東側包廂	廚房撤水頭拆除。
344	撤水	4F	東側包廂401室走道	撤水頭不足x1處。
345	撤水	4F	東側包廂廁所前	撤水頭不足x1處。
346	撤水	4F	特奧會辦公室儲藏室	撤水頭未固定。
347	撤水	4F	特奧會辦公室儲藏室	天花板未完成。
348	撤水	5F	媒體轉播室	撤水頭拆除。
349	撤水	5F	媒體轉播室(會議室)	撤水頭拆除。
350	撤水	5F	媒體轉播室	撤水頭拆除。
351	撤水	5F	控制室	撤水頭未固定。
352	撤水	5F	控制室	撤水頭未固定。
353	撤水	5F	控制室	撤水頭未固定。
354	撤水	5F	控制室	撤水頭未固定。
355	標示燈	4F	東側包廂吧台	出口標示燈未設置x1處。
356	裝修	4F	特奧會辦公室	男、女廁所及茶水間上鎖(無法檢查)。
357	標示燈	5F	媒體轉播室	出口標示燈拆除x1處。
358	標示燈	B2F	停車場B4區	出口標示燈故障x2處。