

附表1

| 原告主張 |          |       | 被告主張  | 本院判斷  |              |
|------|----------|-------|-------|-------|--------------|
| 樓層   | 工項       | 施作數量  | 會勘數量  | 數量    | 理由           |
| B2   | 緊急照明燈    | 149   | 227   | 149   | 以原告主張較少數數量為準 |
|      | 出口標示燈    | 38    | 76    | 38    | 以原告主張較少數數量為準 |
|      | 避難方向指示燈  | 26    | 31    | 26    | 以原告主張較少數數量為準 |
|      | 避難器具燈    | 3     | 4     | 3     | 以原告主張較少數數量為準 |
|      | 緊急廣播     | 127   | 180   | 127   | 以原告主張較少數數量為準 |
| B1   | 緊急照明燈    | 82    | 158   | 82    | 以原告主張較少數數量為準 |
|      | 出口標示燈    | 26    | 67    | 26    | 以原告主張較少數數量為準 |
|      | 避難方向指示燈  | 6     | 25    | 6     | 以原告主張較少數數量為準 |
|      | 避難器具燈    | 5     | 9     | 5     | 以原告主張較少數數量為準 |
|      | 緊急廣播     | 52    | 160   | 52    | 以原告主張較少數數量為準 |
| 1    | 緊急照明燈    | 162   | 174   | 162   | 以原告主張較少數數量為準 |
|      | 出口標示燈    | 85    | 99    | 85    | 以原告主張較少數數量為準 |
|      | 避難方向指示燈  | 31    | 30    | 30    | 以現場數量為限      |
|      | 避難器具燈    |       | 0     | 0     | 以原告主張較少數數量為準 |
|      | 緊急廣播     | 107   | 107   | 107   | 以原告主張較少數數量為準 |
| 2    | 緊急照明燈    | 137   | 177   | 137   | 以原告主張較少數數量為準 |
|      | 出口標示燈    | 74    | 89    | 74    | 以原告主張較少數數量為準 |
|      | 避難方向指示燈  | 22    | 22    | 22    | 以原告主張較少數數量為準 |
|      | 避難器具燈    | 12    | 6     | 6     | 以現場數量為限      |
|      | 緊急廣播     | 112   | 155   | 112   | 以原告主張較少數數量為準 |
| 3    | 緊急照明燈    | 127   | 158   | 127   | 以原告主張較少數數量為準 |
|      | 出口標示燈    | 48    | 64    | 48    | 以原告主張較少數數量為準 |
|      | 避難方向指示燈  | 22    | 25    | 22    | 以原告主張較少數數量為準 |
|      | 避難器具燈    | 7     | 4     | 4     | 以現場數量為限      |
|      | 緊急廣播     | 95    | 121   | 95    | 以原告主張較少數數量為準 |
| 4    | 緊急照明燈    | 97    | 110   | 97    | 以原告主張較少數數量為準 |
|      | 出口標示燈    | 60    | 59    | 59    | 以現場數量為限      |
|      | 避難方向指示燈  | 21    | 23    | 21    | 以原告主張較少數數量為準 |
|      | 避難器具燈    | 12    | 3     | 3     | 以現場數量為限      |
|      | 緊急廣播     | 73    | 97    | 73    | 以原告主張較少數數量為準 |
| 5    | 緊急照明燈    | 70    | 73    | 70    | 以原告主張較少數數量為準 |
|      | 出口標示燈    | 23    | 25    | 23    | 以原告主張較少數數量為準 |
|      | 避難方向指示燈  | 23    | 22    | 22    | 以現場數量為限      |
|      | 避難器具燈    | 4     | 2     | 2     | 以現場數量為限      |
|      | 緊急廣播     | 64    | 70    | 64    | 以原告主張較少數數量為準 |
| 6    | 緊急照明燈    | 36    | 44    | 36    | 以原告主張較少數數量為準 |
|      | 出口標示燈    | 14    | 21    | 14    | 以原告主張較少數數量為準 |
|      | 避難方向指示燈  | 10    | 11    | 10    | 以原告主張較少數數量為準 |
|      | 避難器具燈    | 3     | 3     | 3     | 以原告主張較少數數量為準 |
|      | 緊急廣播     | 42    | 42    | 42    | 以原告主張較少數數量為準 |
| 7    | 緊急照明燈    | 35    | 46    | 35    | 以原告主張較少數數量為準 |
|      | 出口標示燈    | 13    | 14    | 13    | 以原告主張較少數數量為準 |
|      | 避難方向指示燈  | 10    | 10    | 10    | 以原告主張較少數數量為準 |
|      | 避難器具燈    | 5     | 2     | 2     | 以現場數量為限      |
|      | 緊急廣播     | 32    | 47    | 32    | 以原告主張較少數數量為準 |
|      | 小計(B2至7) | 2,202 | 2,892 | 2,176 |              |

|    |           |     |     |     |              |
|----|-----------|-----|-----|-----|--------------|
| 46 | 緊急照明燈     | 47  | 51  | 47  | 以原告主張較少數數量為準 |
|    | 出口標示燈     | 21  | 24  | 21  | 以原告主張較少數數量為準 |
|    | 避難方向指示燈   | 13  | 12  | 12  | 以現場數量為限      |
|    | 避難器具燈     |     | 0   | 0   | 以原告主張較少數數量為準 |
|    | 緊急廣播      | 36  | 44  | 36  | 以原告主張較少數數量為準 |
| 47 | 緊急照明燈     | 33  | 37  | 33  | 以原告主張較少數數量為準 |
|    | 出口標示燈     | 22  | 21  | 21  | 以現場數量為限      |
|    | 避難方向指示燈   | 9   | 9   | 9   | 以原告主張較少數數量為準 |
|    | 避難器具燈     |     | 0   | 0   | 以原告主張較少數數量為準 |
|    | 緊急廣播      | 29  | 36  | 29  | 以原告主張較少數數量為準 |
| 48 | 緊急照明燈     | 14  | 17  | 14  | 以原告主張較少數數量為準 |
|    | 出口標示燈     | 14  | 14  | 14  | 以原告主張較少數數量為準 |
|    | 避難方向指示燈   |     | 0   | 0   | 以原告主張較少數數量為準 |
|    | 避難器具燈     |     | 0   | 0   | 以原告主張較少數數量為準 |
|    | 緊急廣播      | 9   | 13  | 9   | 以原告主張較少數數量為準 |
|    | 小計(46至48) | 247 | 278 | 245 |              |